



Fernwärme Teleriscaldamento

Sterzing · Vipiteno / Wiesen · Prati / Gasteig · Casateia

An die
Kunden
der Thermo Wipptal AG

Wiesen, Nov. 2005

Auslesen von Subzählern

Sehr geehrte Kunde,
nachdem immer häufiger der Wunsch geäußert wird, dass die Thermo Wipptal AG Subzähler ausliest und direkt verrechnet, erlauben wir uns, Ihnen die Bedingungen hierfür mitzuteilen.

Technische Voraussetzungen kundenseitig:

- die Fernwärmeübergabestation und die Subzähler müssen sich im selben Raum befinden;
- die Rohrleitungen zwischen Subzähler und Wärmeübergabestation müssen isoliert sein;
- die Subzähler müssen von der gleichen Marke und Modell sein wie der Hauptzähler;
- Subzähler müssen mit der Wärmeübergabestation von einem Elektriker verkabelt werden;
- alle Verkabelungen müssen den geltenden Gesetzen und Normen entsprechen.
- Die Differenz zwischen Hauptzählerstand und die Summe der Subzähler wird immer in Rechnung gestellt.

Administrative Voraussetzungen:

- Für das Auslesen von Subzählern ist eine Datenschnittstelle anzulegen. Je Schnittstelle verrechnet die Thermo Wipptal AG einmalig € 65,- + MwSt.
- Für die Auslesung wird außerdem eine jährliche Gebühr von € 30,- + MwSt. je Zähler mit der ersten Rechnung des Jahres verrechnet;
- Die Unterzeichnung einer Zusatzvereinbarung bezüglich der Verrechnung der Leistungen der TW ist vom Immobilienbesitzer notwendig. Bei Untervermietung haftet der Eigentümer mit seinem Mieter solidarisch.

Für weitere Auskünfte stehen wir gerne jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Thermo Wipptal AG
Roberto Borri

Thermo Wipptal AG	Thermo Wipptal S.p.A.
Eisackstrasse 20 – 39040 Pfitsch	Via dell'Isarco 20 – 39040 Prati di Vizze
Tel: 0472 760599 Fax. 0472 762917	Tel: 0472 760599 Fax. 0472 762917
E-Mail: office@thermowipptal.it	E-Mail: office@thermowipptal.it
www.thermowipptal.it	www.thermowipptal.it
Mwst.Nr. IT 02276500218	Part.IVA IT 02276500218
Handelsreg. Bozen 02276500218	C.C.I.A.A. BZ 02276500218



Fernwärme Teleriscaldamento

Sterzing · Vipiteno / Wiesen · Prati / Gasteig · Casateia

Ai
clienti
della Thermo Wipptal Spa

Prati di Vizze, Nov. 2005

Letture dei subcontatori compatibili

Egredi clienti,
poichè sempre piu spesso viene espresso il desiderio che la Thermo Wipptal Spa legga e fatturi direttamente i consumi, ci permettiamo di comunicarVi le rispettive condizioni.

Predisposizioni tecniche eseguibili dal cliente:

- La stazione di consegna calore e i subcontatori si devono trovare nello stesso locale;
- Le tubazioni tra la stazione di consegna e i subcontatori devono essere isolati;
- I subcontatori devono essere della stessa marca e modello come la stazione di consegna;
- I subcontatori devono essere cablati da un elettricista con la stazione di consegna;
- Tutti i cablaggi devono rispettare le leggi e le norme in vigore;
- La differenza tra il conteggio del contatore principale e la somma dei subcontatori verrà sempre fatturata.

Predisposizioni amministrative:

- ogni subcontatore deve essere programmato con un codice. La Thermo Wipptal Spa fattura per ogni programmazione un contributo “una tantum” di € 65,00 + Iva.
- Per la lettura di ogni subcontatore verrà addebitato alla prima fattura di consumo un contributo annuale di € 30,00 +Iva.
- In caso di affitto o non proprietà è necessario la sottoscrizione di un’ accordo aggiuntivo firmato dal proprietario. Ciò vuol dire che il proprietario si rende responsabile per il proprio affittuario.

Per ulteriori informazioni rimaniamo a disposizione.

Con distinti saluti
Thermo Wipptal Spa
Roberto Borri

Thermo Wipptal AG	Thermo Wipptal S.p.A.
Eisackstrasse 20 – 39040 Pfitsch	Via dell’ Isarco 20 – 39040 Prati di Vizze
Tel: 0472 760599 Fax. 0472 762917	Tel: 0472 760599 Fax. 0472 762917
E-Mail: office@thermowipptal.it	E-Mail: office@thermowipptal.it
www.thermowipptal.it	www.thermowipptal.it
Mwst.Nr. IT 02276500218	Part.IVA IT 02276500218
Handelsreg. Bozen 02276500218	C.C.I.A.A. BZ 02276500218